

PARADOX

COMUNICAZIONE TECNICA PARADOX

Combinatore Telefonico PCS265LTE fine degli aggiornamenti firmware

Paradox ha comunicato che per il modulo **PCS265LTE** non sono disponibili ulteriori aggiornamenti firmware successivi alla versione 5.01.012.

Qualora si tentasse l'aggiornamento alle versioni firmware V7 e V8 questo potrebbe comportare il danneggiamento del modulo stesso.

Si invitano i Clienti e gli installatori Paradox a non tentare aggiornamenti del PCS265LTE sia dall'APP Blue Eye che dal software In Field.

Il modulo PCS265LTE può essere aggiornato esclusivamente fino alla versione 5.01.012.

Si informa inoltre che il nuovo combinatore telefonico **PCS265V8** non è compatibile con i firmware v.4.xx e v.5.xx. Si raccomanda di non effettuare il downgrade dei moduli V8 al firmware v.4.xx e v.5.xx.

Centro Assistenza Tecnica Paradox